

A.S. 2022/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" Via Volpi, n. 22. 30174 – VENEZIA GAZZERA Tel./Fax 041915909	Circ. n. 154 del 04.01.23
----------------	--	------------------------------

**AI COLLABORATORI SCOLASTICI
IC DON LORENZO MILANI
Al Sito SEZ. "SICUREZZA"**

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA
Prot. 0000047 del 04/01/2023
VI-9 (Uscita)

**OGGETTO: INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PERIODICO E DI SORVEGLIANZA ESTINTORI E
CHECK LIST OPERAZIONI**

Con la presente si ricordano le attività di controllo previste per gli estintori dalla norma UNI 9994-1 del 2013, recepita dal codice di prevenzione incendi nella versione in vigore dal 20.10.2019:

1. **Controllo periodico semestrale** da svolgersi da parte di ditta specializzata con obbligo di registrazione nel registro dei controlli periodici;
2. **Sorveglianza** ossia *"controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni".*

Per l'attività di sorveglianza la norma UNI sopra citata:

- non prevede una periodicità definita, ma raccomanda comunque una periodicità non superiore a un mese;
- può essere espletata anche da personale aziendale non necessariamente esperto ma a condizione che abbia ricevuto informazioni sufficienti per il controllo visivo dello stato di conservazione dell'estintore.

CHECK LIST delle operazioni da svolgere per l'attività di sorveglianza:

- verificare prima di tutto che l'estintore sia presente nel posto in cui è previsto che stia, che non sia poggiato sul pavimento e che sia adeguatamente segnalato da cartellonistica idonea e conforme al disposto del D. Lgs. 81/2008;
- verificare la presenza del cartellino di manutenzione e controllare sullo stesso che non si sia superata la data prevista per le verifiche semestrali prescritte (punto 1.);
- riscontrare che l'estintore e il suo supporto siano integri;
- controllare che l'estintore non sia stato manomesso; in particolare deve risultare sigillato spinotto di protezione per evitare azionamenti accidentali;
- verificare che le iscrizioni sull'estintore siano leggibili;
- se presente un indicatore di pressione, controllare che l'indicatore sia compreso nel campo verde della scala di lettura.

L'attività di sorveglianza è demandata ai collaboratori scolastici dei vari plessi che operano quotidianamente nei vari piani quale "personale normalmente presente nelle aree protette", i quali in caso di osservazione di un difetto lo segnalano quanto prima al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993