

A.S. 2021/22	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI"</p> <p style="text-align: center;">Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax. 041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it sito web:icdonmilanimestre.edu.it</p>	Circ. n.291 del 25.03.2022
--------------	---	-------------------------------

Scuola secondaria di primo grado "Don L. Milani"

Al ASPP del plesso - Antonio Fiorini

Al RSPP - Ing. Volpato Luciano

All'RLS - Ivano Dall'Ara

Al personale docente e non docente

All'albo

Agli atti

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA

Prot. 0001950 del 25/03/2022

VI-9 (Uscita)

Oggetto: Sicurezza nell'ambiente di lavoro a.s. 2021/2022 - RISCHI SPECIFICI Plesso "F. Don L. Milani".

Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all'interno della scuola per evitare i rischi legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari:

Il personale scolastico è invitato a:

- Durante la ricreazione in ambiente chiuso si rileva la possibilità di caduta o urto fra gli alunni: si sottolinea la necessità di svolgere la ricreazione con attività libere in spazi sufficienti (2 mq/persona).
- Durante la ricreazione in cortile si rileva la possibilità di impatti fra gli alunni: si sottolinea la necessità di consultare il regolamento cortile.
- Durante gli spostamenti in aula si riscontrano difficoltà nei passaggi a causa della disposizione dei banchi, degli zaini, cartelle con materiale da disegno o altro e ciò può costituire un rischio di caduta o urto per tutti: vi è la necessità di disporre i banchi e i materiali suddetti in modo che sia agevole il passaggio e l'evacuazione in emergenza.
- Rispetto agli spostamenti lungo i corridoi o le scale le spinte possono essere un rischio di caduta o urto per tutti: sono vietate spinte o sgambetti. Sono previste sanzioni in caso di infrazione.
- Lo stazionamento in corridoio per la ricreazione deve rispettare il parametro di almeno 0,7 mq a persona, il rischio evidenziato e' quello del rumore: è vietato fare ricreazione nei corridoi se il numero di persone è superiore a: Area in mq/0,7
- In generale non vanno messi materiali combustibili vicino a dispositivi elettrici perchè ciò potrebbe causare incendi mettendo a rischio tutte le persone all'interno dell'edificio: non bisogna porre carta o altro materiale infiammabile vicino a dispositivi elettrici (computer, HiFi).
- Nella segreteria (locale n.16 al PT) vi e' la presenza di materiale cartaceo sparso sui tavoli, anche in prossimità di dispositivi elettrici e ciò può costituire un rischio incendio per tutti: occorre disporre i materiali cartacei in modo ordinato evitando che siano a contatto dei dispositivi elettrici.
- Nelle aule di scienze (n.65 al 1°P) e nel laboratorio di tecnica 1 (n.65/b al 1°P) le porte blindate si aprono in senso opposto alle vie di esodo, ciò può essere un rischio durante l'emergenza per alunni e docenti: occorre operare esclusivamente con le porte blindate bloccate in apertura.
- Nel deposito (locale n.43 al PT) si riscontra la presenza del DAE, chiuso a chiave nell'apposito stipetto, in caso di necessità occorre rompere il vetro. La chiave risulta in possesso della società sportiva proprietaria e una copia è stata posta sopra lo stipetto stesso, in modo da essere immediatamente disponibile per tutti gli insegnanti e/o istruttori in caso di emergenza e in maniera tale che tutti possano aprire lo stipetto ad inizio lezione e lo richiudano alla fine della stessa.
- Si rimanda ad una lettura del Regolamento palestra perchè durante le lezioni di Educazione fisica nello svolgimento di attività varie si rileva la possibilità di eventuali cadute o urti fra gli alunni.
- Si rimanda ad una lettura del Regolamento palestra perchè durante le lezioni di Educazione fisica durante le interruzioni del gioco a palla e durante il gioco di squadra con la palla si rileva la possibilità di impatto come rischio per tutti.
- Le sostanze chimiche con simboli di pericolo (escluso infiammabile) rappresentano un rischio chimico per gli alunni: non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta e di conservare tali sostanze in locale chiuso a chiave e segnalato.
- Vernici o altre sostanze infiammabili rappresentano un rischio incendio per tutti: le sostanze infiammabili, ad eccezione dei detersivi disinfettanti per mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale avente caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, aerazione, ecc.).

- Nel deposito (locale n.43 al PT) si riscontra disordine che rende difficoltoso l'accesso al DAE, ciò è un rischio in emergenza per tutti: deve essere garantito l'agevole accesso al DAE evitando il deposito di attrezzi nella prima parte del locale.
- Vigete il divieto di andatura di corsa lungo i corridoi o le scale per rischio di caduta o urto con previsione di una sanzione nei casi di infrazione.
- Vigete per motivi di sicurezza il divieto di salire sul rialzo presente attorno all'edificio nel cortile est (0/1) per rischio caduta.
- La pediculosi rappresenta un rischio biologico medio per alunni, docenti e ATA, all'occorrenza vengono diffuse apposite circolari che esplicitano le indicazioni da seguire e le procedure fornite dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica.

PER PERSONALE AUSILIARIO:

- L'uso di prodotti per la pulizia non inclusi nell'elenco delle sostanze pericolose possono essere un rischio per la sicurezza (contatto accidentale con sostanze tossiche o corrosive) e un rischio per la salute (irritazioni cutanee, ustioni, ecc.), quindi rappresentano un rischio chimico per gli ATA con valore del rischio medio (irrilevante per la salute e basso per la sicurezza). Pertanto si rimanda alla consultazione del documento sulle Procedure pulizia locali allegato alla circ. n. 45 del 22.09.21 contenente le corrette procedure di lavoro nell'utilizzo dei prodotti.
- Nella sala insegnanti (locale n.10 al PT) si evidenzia una modesta presenza di carta, essendo il locale privo delle caratteristiche di deposito si riscontra un rischio incendio per tutti, si richiede un controllo periodico della limitazione del carico di incendio, la quantità di carta ammessa deve essere minore di 7 Kg/mq.
- Nell'archivio (locale n.17 al PT) vi è la presenza di materiali cartacei ($4q./25mq=16Kg/mq > 14Kg/mq$). Sono presenti rilevatori di fumo, ma la porta non è classificata ai fini della resistenza al fuoco (è combustibile). Si evidenzia un rischio incendio per tutti, è necessario un controllo periodico della limitazione del carico d'incendio. La quantità di carta ammissibile è di circa 3,5q.
- Nel corridoio (locale n.56 al 1°P – zona laboratori) si riscontra la presenza di vernici e solventi infiammabili in scaffalatura aperta con possibile rischio incendio per tutti: le vernici infiammabili devono essere eliminate e sostituite con altre non infiammabili.
- Durante le pulizie ordinarie giornaliere nel caso si usino macchine a batteria possono riscontrarsi rischi di incendio o esplosione che interessano tutti. Al fine di evitare eventuali incidenti è preferibile disporre la postazione di ricarica delle batterie in locale aperto o permanentemente areato.
 - Nel corridoio (locale n.2 al PT) è presente uno spigolo esposto in cemento che può rappresentare un rischio urto per tutti. Si richiede come manutenzione di porre un parabordo allo spigolo esposto.
 - Nello spogliatoio femmine (locale n.36 al PT – zona palestra) si riscontra una panchetta appendiabiti non fissata al muro, ciò può causare un possibile ribaltamento con conseguente rischio schiacciamento per le alunne. E' necessario fissare stabilmente al muro tale panchetta appendiabiti.
 - Nell'aula di informatica (locale n.62 al 1°P) si riscontra la difficile reperibilità dei libretti di istruzione con possibile rischio scossa o incendio per tutti. E' necessario riservare uno scaffale per libretti CE ponendo un cartello identificativo.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse